SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thuê dịch vụ bảo trì cửa các phòng mổ thuộc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I/ Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội).

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính Quản trị (ĐT: 0903247001)

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

- Nhận qua Email : bvdkdg@hanoi.gov.vn

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: đến trước 17h ngày ..03.. tháng ..11.. năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Báo giá ghi rõ thời hạn có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

6. Tài liệu gửi kèm: 01 Giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản phô tô)

7. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng, đơn giá và các nội dung trong hồ sơ báo giá.

II/ Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục (theo Phụ lục đính kèm)

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện đầy đủ hợp đồng và có hồ sơ hợp lệ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu TCKT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Đỗ Đình Tùng

PHỤ LỤC

(Kèm theo Văn bản Yêu cầu báo giá ngày ..27..../...10.../2026
của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang)

TT	CHI TIẾT DỊCH VỤ BẢO TRÌ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	**Cơ cấu điều khiển cửa trượt lùa tự động 1 cánh INOX**: - Kiểm tra chức năng hoạt động của các thiết bị điều khiển, công tắc chuyển chế độ. - Kiểm tra toàn bộ đường dây cáp cấp nguồn chính xem có bị trầy xước, đứt gãy hoặc hư hỏng lớp vỏ cách điện -Kiểm tra trạng thái hoạt động cửa Mô tơ- tiếng kêu khi hoạt động, các đầu dây, encoder và Puly chịu tải. - Kiểm tra & hiệu chỉnh vùng quét của cảm biến an toàn và mắt thần bằng cách đi qua cửa trực tiếp từ phía trước lẫn các hướng khác ở tốc độ bình thường và tốc độ chậm, đảm bảo cửa mở đúng thời điểm và không cản trở lối đi -Kiểm tra & hiệu chỉnh tốc độ đóng/ mở, kiểm tra các đầu dây trên bo mạch điều khiển. - Kiểm tra & hiệu chỉnh, về sinh hệ ray trượt, kiểm tra độ rơ cơ học của hệ con lăn/ bánh xe truyền tải/ dây curoa truyền tải - Kiểm tra & hiệu chỉnh hệ thống dẫn hướng cánh cửa, gioăng kín khí và bo khuôn cửa/ cánh cửa.	BỘ	09
2	**Cơ cấu điều khiển cửa mở tự động 1 cánh thép - Tormax iMotion 1301** - Kiểm tra chức năng hoạt động của các thiết bị điều khiển, công tắc chuyển chế độ. - Kiểm tra toàn bộ đường dây cáp cấp nguồn chính xem có bị trầy xước, đứt gãy hoặc hư hỏng lớp vỏ cách điện -Kiểm tra trạng thái hoạt động cửa Mô tơ- tiếng kêu khi hoạt động, các đầu dây, encoder và trục / tay đẩy cánh chịu tải. - Kiểm tra & hiệu chỉnh vùng quét mắt thần đảm bảo cửa mở đúng thời điểm và không cản trở lối đi -Kiểm tra & hiệu chỉnh tốc độ đóng/ mở, kiểm tra các đầu dây trên bo mạch điều khiển. - Kiểm tra & hiệu chỉnh, về sinh motor, kiểm tra độ rơ cơ học của hệ trục xoay/ tay đẩy truyền tải. - Kiểm tra & hiệu chỉnh hệ thống dẫn hướng cánh cửa, gioăng kín khí và bo khuôn cửa/ cánh cửa.	BỘ	07