

Số: 2172 /BVĐKĐG-VTTB
V/v Chào giá lắp đặt Ô khí phòng bệnh
nhân khoa Ngoại Tổng Hợp

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Cung ứng, lắp đặt Ô khí phòng bệnh nhân khoa Ngoại Tổng hợp**, Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đức Giang
 - Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
 - Điện thoại: 024 38711751
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Đ/c Vũ Cường, Phó Trưởng phòng VTTB,
 - ĐT: 0914864168
 - Email: cuongvu.ducgiang@gmail.com
- Cách thức nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư Bệnh viện - Tầng 1- Tòa A- BVĐK Đức Giang.
 - + Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
 - + Điện thoại: 024 38711751
 - Nhận qua email: + cuongvu.ducgiang@gmail.com
+ vttbytducgiang@gmail.com
- Thời hạn nhận báo giá: từ 08h ngày 8 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 h ngày 18 tháng 11 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa:



TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật
1	Ồ khí Oxy	Cái	6	- Phoenix hoặc tương đương - Tiêu chuẩn: EC; ISO 9001; ISO 13485 - Ổ khí kết nối nhanh với thiết bị bên ngoài đầu cắm chuẩn BS - Thân để bên trong tích hợp van một chiều và ống đồng chờ kết nối D12 mm - Mặt bên ngoài hòng kết nối với thiết bị đầu cắm nhanh - Mỗi mặt bên ngoài chỉ thị tên riêng cho mỗi loại khí và được định vị lỗ cắm riêng chống nhầm lẫn khí.
2	Ồ khí hút	Cái	8	- Phoenix hoặc tương đương - Tiêu chuẩn: EC; ISO 9001; ISO 13485 - Ổ khí kết nối nhanh với thiết bị bên ngoài đầu cắm chuẩn BS - Thân để bên trong tích hợp van một chiều và ống đồng chờ kết nối D12 mm - Mặt bên ngoài hòng kết nối với thiết bị đầu cắm nhanh - Mỗi mặt bên ngoài chỉ thị tên riêng cho mỗi loại khí và được định vị lỗ cắm riêng chống nhầm lẫn khí.
3	Ống đồng ϕ 15	m	50	Kembla hoặc tương đương Đáp ứng tiêu chuẩn CE, BSEN 13348 Ống đồng chuyên dụng cho y tế, được tẩy dầu, độ dày 0,7mm
4	Ống đồng ϕ 12	m	30	Kembla hoặc tương đương Ống đồng tiêu chuẩn CE, BSEN 13348 Ống đồng chuyên dụng cho y tế, được tẩy dầu, độ dày 0,8mm
5	Phụ kiện lắp đặt	Bộ	14	Phụ kiện lắp đặt, giá đỡ ống, qua hàn, tê, cò, gen, cút, oxy hàn, gas hàn, ni tơ thiếc kín, nhân công lắp đặt...

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: *Cung ứng và lắp đặt hoàn thiện tại khoa Ngoại Tổng Hợp Bệnh viện đa khoa Đức Giang*
- Thời gian hoàn thành dự kiến: ≤ 10 ngày
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: *Không tạm ứng-Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện xong hợp đồng và đầy đủ hồ sơ hợp lệ.*
- Các thông tin khác (nếu có): *Hàng mới 100% có đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo quy định*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTB.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thường