

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Số: 2510/BVĐKĐG-VTTB

V/v: Tháo lắp điều hòa để cải tạo khoa
Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Đa
khoa Đức Giang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tháo lắp điều hòa để cải tạo khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang;

Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, quan tâm chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá : Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - Số 54 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.
- Mọi thông tin cần liên hệ về báo giá : Phòng Vật tư thiết bị - ĐT 0243.8711751
- Báo giá (Theo mẫu phụ lục I) bằng hình thức online qua website muasamcong.mpi.gov.vn và đính kèm bản scan báo giá theo mẫu.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 9 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 01 tháng 10 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày (Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Nội dung dịch vụ sửa chữa
I	Nhân công lắp đặt & tháo dỡ thiết bị điều hòa			
1	Tháo dỡ điều hòa			
1.1	Tháo điều hòa cục bộ loại treo tường	Bộ	10	
1.2	Tháo hệ thống ống đồng, nước ngưng	Bộ	1	
2	Lắp đặt điều hòa			
2.1	Lắp đặt điều hòa cục bộ loại treo tường	Bộ	10	

2.2	Giá treo đỡ dàn nóng	Bộ	10	Thiết kế chữ L, có các lỗ để bắt vít; kích thước cạnh ngắn 24cm, cạnh dài 40cm; được làm bằng sắt chống gỉ, chống ăn mòn, có độ bền cao, chắc chắn, chịu được trọng lượng của giàn nóng điều hoà 12.000 - 18.000 Btu
2.3	Vật tư phụ	Bộ	10	Phụ kiện PVC Tiên Phong loại C2(hoặc tương đương)
II	Vật tư và phụ kiện			
1	Ống đồng và phụ kiện			
1.1	Ống đồng D12 dày 0.8 mm Năm sx: 2026/ Hàng mới: 100%	Mét	48	Chất liệu đồng, đường kính 12 mm, độ dày $\geq 0,7\text{mm}$; quy cách cuộn 15m; tuân thủ theo quy định của nhà sản xuất. Toàn phát hoặc tương đương
1.2	Ống đồng D9.5 dày 0.7 mm Năm sx: 2026/ Hàng mới: 100%	Mét	70	Chất liệu đồng, đường kính 9,52mm, độ dày $\geq 0,7\text{mm}$; quy cách cuộn 15m; tuân thủ theo quy định của nhà sản xuất. Toàn phát hoặc tương đương
1.3	Ống đồng D6.35 dày 0.7 mm Năm sx: 2026/ Hàng mới: 100%	Mét	118	Chất liệu đồng, đường kính 6.35 mm, độ dày $\geq 0,7\text{mm}$; quy cách cuộn 15m; tuân thủ theo quy định của nhà sản xuất. Toàn phát hoặc tương đương
1.4	Đai ôm giá đỡ ống gas (đai ôm, ecu, long đen...) Năm sx: 2026/ Hàng mới: 100%	Bộ	12	Đai ống làm bằng chất liệu thép cấu tạo gồm: đai ôm, ecu, long đen.. Sản xuất tại Việt Nam
2	Ống nước ngưng và phụ kiện	Bộ	40	Ống nước ngưng và phụ kiện
2.1	Ống PVC D=21 Class 1 Năm sx: 2026/ Hàng mới : 100%	Mét	78	Ống nhựa PVC Tiên Phong loại C2(hoặc tương đương),
2.2	Phụ kiện ống PVC: Côn, cút, tê, đầu bịt ... Năm sx: 2026/ Hàng mới : 100%	Lô	1	Phụ kiện PVC Tiên Phong loại C2(hoặc tương đương),
3	Bảo ôn và phụ kiện			
3.1	Bảo ôn D13 dày 13mm Năm sx: 2026/ Hàng mới : 100%	Mét	48	Chất liệu: Cao su ni-trin dạng xốp; độ dày 13mm; Hệ số dẫn nhiệt $k \leq 0,038$; Cấu trúc ô kín chứa khí N2 bên trong, chống thấm thấu hơi ẩm, chống hấp thụ nước; chống tia UV; Không gây ôxy hoá ống đồng; mức độ cách nhiệt cao, chống cháy tốt. Superlon/Malaysia hoặc tương

				đương
3.2	Bảo ôn D10 dày 13mm Năm sx: 2026/ Hàng mới : 100%	Mét	70	Chất liệu: Cao su ni-trin dạng xốp; độ dày 13mm; Hệ số dẫn nhiệt $k \leq 0,038$; Cấu trúc ô kín chứa khí N2 bên trong, chống thấm thấu hơi ẩm, chống hấp thụ nước; chống tia UV; Không gây ôxy hoá ống đồng; mức độ cách nhiệt cao, chống cháy tốt.Superlon/Malaysia hoặc tương đương
3.3	Bảo ôn D6 dày 13mm Năm sx: 2026/ Hàng mới : 100%	Mét	118	Chất liệu: Cao su ni-trin dạng xốp; độ dày 13mm; Hệ số dẫn nhiệt $k \leq 0,038$; Cấu trúc ô kín chứa khí N2 bên trong, chống thấm thấu hơi ẩm, chống hấp thụ nước; chống tia UV; Không gây ôxy hoá ống đồng; mức độ cách nhiệt cao, chống cháy tốt.Superlon/Malaysia hoặc tương đương
3.4	Băng quần cách ẩm Năm sx: 2026/ Hàng mới : 100%	Kg	25	Làm từ vật liệu PVC Băng cuộn màu trắng, dẻo và dai, giúp cách ẩm, cách nhiệt.
4	Phần điện			
4.1	Dây điện in out 2x1.5mm2 Năm sx: 2026/ Hàng mới : 100%	Mét	232	Dây điện 2x1.5mm2 Cu/PVC Trần Phú hoặc cadi-sun hoặc tương đương
4.2	Dây điện in out 2x2,5mm2 Năm sx: 2026/ Hàng mới : 100%	Mét	232	Dây điện 2x2,5mm2 Cu/PVC Trần Phú hoặc cadi-sun hoặc tương đương

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa Đức Giang - Số 54 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: sau khi thực hiện hợp đồng và đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTTB.


GIÁM ĐỐC
Đỗ Đình Tùng